

ИНСТРУКЦИЯ

«О МЕРАХ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБЩЕЖИТИЯХ ФГБОУ ВО ИРКУТСКИЙ ГАУ»

1. Общие положения

- 1.1 Настоящая Инструкция разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 и устанавливает требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок содержания территорий, зданий, сооружений, помещений университета в целях обеспечения пожарной безопасности и является обязательной для исполнения всеми работниками университета и обучающимися.
- 1.2. Все работники университета допускаются к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение работников университета мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования.
- 1.3. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации несёт каждый работник общежития.
- 1.4. Заведующий общежитием обеспечивает ознакомление (под подпись) обучающихся и граждан, проживающих в общежитии с правилами пожарной безопасности.

2. Содержание общежития

2.1. Дороги, проезды и подъезды к общежитию, наружным пожарным лестницам должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, а зимой очищенными от снега и льда.

2.2. Противопожарные системы (средства пожарной автоматики, противопожарное водоснабжение) общежития, устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии.

2.3. Не допускается использовать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей.

2.4. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крыше общежития необходимо содержать в исправном состоянии и периодически проверять на соответствие требованиям нормативно технических документов по пожарной безопасности.

2.5. Противопожарные двери чердаков содержать в исправном состоянии. На дверях указывают место хранения ключей.

2.6. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. При нахождении людей в помещении двери могут запираться лишь на внутренние, легко открывающиеся запоры.

2.7. Световые указатели «Выход» должны находиться в исправном состоянии и быть постоянно включёнными.

2.8. При эксплуатации общежития запрещается:

- хранить и применять в подвалах и цокальных этажах ЛВЖ, ГЖ, взрывчатые вещества и материалы;
- использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для хранения оборудования, мебели и других предметов;
- оставлять открытыми двери технических помещений, электрощитовых;
- снимать предусмотренные проектом двери в вестибюлях и холлах, коридорах, тамбурах и на лестничных клетках;
- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери эвакуационных выходов, проходы, коридоры, тамбуры и лестницы;

- применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен и потолков, лестничных клетках ступеней и площадок;
- фиксировать самозакрывающиеся двери на лестничных клетках, в коридорах, холлах и тамбурах, а также снимать их;
- использовать обычное стекло вместо армированного при остеклении рам и фрамуг;
- пользоваться повреждёнными электроустановками;
- обёртывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники без колпаков (рассеивателей), предусмотренных конструкцией светильника;

2.9. Мебель в жилых комнатах общежития должна быть расставлена таким образом, чтобы были свободны эвакуационные пути из комнаты.

2.10. Проживающий обязан докладывать заведующему общежитием о каждом случае возгорания, произошедшем, но успешно ликвидированном своими силами или который мог произойти в помещениях общежития.

3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в общежитии

3.1. В жилых комнатах общежития запрещается:

- проводить какие-либо с применением открытого огня;
- проводить лакокрасочные работы без разрешения;
- проводить работы (чистка пола, стен, мебели, приборов и т.п.) с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (бензин, керосин, растворители и т.п.);

3.2. При эксплуатации электропроводки, электророзеток, электровыключателей запрещается:

- крепить электропроводку непосредственно к стене гвоздями;
- связывать, скручивать, оттягивать электропроводку, использовать электровыключатели, электророзетки для подвешивания каких-либо предметов;
- пользоваться повреждёнными (неисправными), а также плохо зафиксированными на стенах электророзетками и электровыключателями;

- включать в электророзетки неисправные электроприборы;
- самостоятельно изменять схему электроснабжения комнаты: монтировать, демонтировать электропроводку, электророзетки, электровыключатели. Монтаж, демонтаж и техническое обслуживание проводятся штатными электриками, обслуживающими общежитие;
- открытую электропроводку белить известью, красить, заклеивать и забивать каким-либо материалом;
- сверлить отверстия в стенах, вбивать в стены гвозди, дюбеля и т.п., в местах где имеется скрытая электропроводка, без согласия на это заведующего общежитием;
- перезагружать электросеть, т.е. включать в одну электророзетку или через электротройники, электроудлинители электроприборы, суммарная потребляемая мощность которых превышает 1 100 Вт.

3.3. При эксплуатации электроприборов запрещается:

- нарушать требования разработанных заводами-изготовителями инструкций по эксплуатации электроприборов;
- эксплуатация электроприборов в технически неисправном состоянии (повреждён корпус, повреждена или утратила свои защитные свойства изоляция электрошнура, разбита или неисправна электровилка, имеется запах гари, электроприбор «бьёт током»);
- подключать электроприборы в электросеть с напряжением большим, чем напряжение, на которое рассчитан прибор;
- включать электроприбор электросеть напрямую, без электровилки;
- переносить электроприборы, включённые в электросеть;
- устанавливать на электроприборы какие-либо предметы, в том числе горючие, посуду с жидкостью;
- завязывать, скручивать, защемлять электрошнуры;
- тянуть за электрошнур для отсоединения электроприбора от сети;
- проводить самостоятельно ремонт электроприборов. Ремонт электроприборов должен осуществляться в специализированной ремонтной мастерской;

- во время грозы все электроприборы, имеющиеся в комнате, должны быть отключены от электросети, а их наружные антенны, если таковые имеются, должны быть отключены от электроприборов;

- оставлять электроприборы без надзора в течении дня, а также на ночь включёнными в электросеть, за исключением приборов, которые согласно нормативным документам допускаются к эксплуатации без надзора над ними.

3.4. В комнатах проживающих в общежитии запрещается эксплуатация электроприборов любого типа (открытого или закрытого, самодельного или промышленного изготовления, большой или малой мощности, с изолирующими подставками или без них), а именно: электрокаминов, элекрорефлекторов, электрообогревателей, электроплиток, электрокипятильников, электрочайников, электрокофеварок, печей СВЧ, электроиллюминации, электроусилительной аппаратуры, электроосветительной аппаратуры (прожектора, цветомузыка и т.п.), электроприборов, потребляемая мощность которых превышает 1 100Вт, электрических приборов кустарного производства, портативных газовых плиток.

3.5. При эксплуатации электроплит на кухне общежития запрещается:

- оставлять их без надзора с включёнными нагревательными элементами;
- сушить на и над электроплитами, а также ближе 2 метров от них какие-либо предметы (в том числе бельё, обувь и т.п.);
- заливать конфорки электроплиты жиром и сахаристыми веществами.

3.6. В общежитии допускается эксплуатация следующих электроприборов при условии, что они технически исправны и эксплуатируются согласно требованиям инструкции по эксплуатации завода изготовителя: настольных ламп, светильников , типа «бра», торшеров, телевизоров, холодильников, пылесосов, вентиляторов, электрофенов, электроудлинителей, электротройников, если их общая потребляемая площадь на комнату не превышает 1 100 Вт.

3.7. Электроприборы, эксплуатируемые в общежитии, должны своевременно проходить техническое обслуживание в сроки, оговоренные в документации на их эксплуатацию.

3.8. В общежитии на видном месте должны быть вывешены памятки действий при возникновении пожара и о мерах его предотвращения.

3.9. Должны быть разработаны и на видных местах вывешены поэтажные планы (схемы) эвакуации людей при пожаре, а также смонтированы системы (установки) оповещения людей о пожаре. Все лица, исполняющие служебные обязанности в помещениях, указанных в плане, должны быть ознакомлены с планом эвакуации.

3.10. Проживающие в общежитии лица, а также работники общежития обязаны:

- соблюдать требования правил пожарной безопасности и поддерживать противопожарный режим;
- выполнять меры безопасности при пользовании электроприборами (компьютеры, кондиционеры, электроплитки, электрочайники, холодильники и т. д.) предметами бытовой химии;
- газовыми приборами, другими пожароопасными веществами и материалами пользоваться в общежитии запрещено.

4. Порядок осмотра помещений перед закрытием

4.1. Уходя из комнаты провести визуальный осмотр помещения. Закрывать окна, форточки. Проверить закрыта ли вода в местах общего пользования.

4.2. Выключить электроосвещение и приборы, за исключением тех, которые согласно нормативным документам на их эксплуатацию допускается работа без надзором за ними.

5. Порядок проведения огневых или иных пожароопасных работ

5.1. При проведении окрасочных работ необходимо:

а) производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проёмами или на открытых площадках, размещать лакокрасочные материалы на рабочем месте в количестве, не превышающей сменной потребности, плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на специально отведённых площадках;

б) не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать ёмкости с горючими веществами только перед их использованием,

а по окончании работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ в специально отведённом месте вне помещений.

Помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества (приготовление состава и нанесение его на изделия), выделяющие пожаровзрывоопасные пары, обеспечиваются естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией.

Запрещается допускать в помещения, в которых применяются горючие вещества, лиц, не участвующих в непосредственном выполнении работ, а также производить работы и находиться людям в смежных помещениях.

5.2. При проведении огневых работ необходимо:

- перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов;
- обеспечить место проведения огневых работ огнетушителем в соответствии с приложением Правил противопожарного режима в РФ;
- плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, открыть окна;
- осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в опасной зоне;
- прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или допустимых взрывоопасных концентраций паров (газов).

5.3. При проведении газосварочных работ:

- хранение и транспортировка баллонов с газами осуществляется только с навинченными на их горловины предохранительными колпаками. К месту сварочных работ баллоны доставляются на специальных тележках, носилках. При транспортировке баллонов не допускаются толчки и удары;
- запрещается хранение в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с горючими газами, а также карбида кальция, красок, масел и жиров;
- при обращении с порожними баллонами из-под кислорода или горючих газов соблюдаются такие же меры безопасности, как и с наполненными баллонами.

5.4. При проведении электросварочных работ:

- запрещается использовать провода без изоляции или с повреждённой изоляцией, а также применять нестандартные автоматические выключатели;
- следует соединять сварочные провода при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. Подключение электропроводов к электродержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату выполняется при помощи медных кабельных наконечников, скреплённых болтами с шайбами;
- следует надёжно изолировать и в необходимых местах защищать от действий высоких температур, механических повреждений или химического воздействия на провода, подключённые к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам сварочных работ;
- необходимо располагать кабели (провода) электросварочных машин от баллонов с кислородом на расстоянии не менее 0,5 метра, а от баллонов с ацетиленом и других горючих газов - не менее 1 метра;
- следует применять электроды, изготовленные в заводских условиях, соответствующие номинальной величине сварочного тока. При смене электродов их остатки (огарки) следует помещать в специальный металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ;
- необходимо заземлять сварочную установку во время работы.

5.5. На проведение огневых работ (газо- и электросварочных работ) на временных местах руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ по форме, предусмотренной приложением Правил противопожарного режима в РФ,

6. Порядок удаления бытовых отходов

6.1. В комнатах проживающих запрещено хранить взрыво-пожароопасные вещества, складировать поломанную мебель.

6.2. Мусор собирать в специально отведённые для этого места. Вынос мусора осуществлять ежедневно. Накапливать мусор в комнатах проживающих **ЗАПРЕЩЕНО.**

7. Действия в случае срабатывания пожарной сигнализации

7.1. В случае возгорания, пожара в комнате необходимо:

- сообщить в пожарную службу по телефону «01», «101» или «112»;
- включить систему оповещения о пожаре;
- принять меры по тушению возгорания первичными средствами пожаротушения;
- если ликвидировать очаг горения не представляется возможным, выйти из комнаты, закрыв за собой дверь не запирая её на замок;
- Сообщить о пожаре администрации общежития;
- покинуть общежитие и прибыть на эвакуационную площадку для проведения переклички.
- если коридоры, лестничные клетки сильно задымлены и покинуть помещение не возможно, то необходимо оставаться в комнате, плотно закрыв дверь, и подавать через окно, не открывая его сигналы о своём местонахождении;
- с прибытием аварийно-спасательной службы продолжать подавать сигналы о своём местонахождении, при этом окна допускается открывать только в случае крайней необходимости и для спуска по пожарной автолестнице

7.2. В случае возгорания пожара вне комнаты необходимо:

- сообщить в пожарную службу по телефону «01», «101» или «112»;
- включить систему оповещения при пожаре;
- сообщить о пожаре администрации общежития;
- принять меры по тушению возгорания первичными средствами пожаротушения;
- если ликвидировать пожар не представляется возможным покинуть общежитие и прибыть на эвакуационную площадку для проведения переклички;

7.3. Использование первичных средств пожаротушения

Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать расход воды на нужды пожаротушения.

Пожарные шкафы, в которых размещаются первичные средства пожаротушения (пожарный кран с соединительной головкой, пожарный напорный рукав с присоединённым к нему пожарным стволом, огнетушители), должны иметь приспособления для их опломбирования.

Использования рукавов пожарных кранов для хозяйственных нужд запрещается.

Огнетушители необходимо содержать в исправном состоянии, периодически их осматривать, проверять и своевременно перезаряжать.

Огнетушители размещают в легкодоступных местах, где исключено попадания на них прямых солнечных лучей и воздействия теплового воздействия от отопительных и нагревательных приборов, на высоте от пола не более 1,5 м, а также в шкафах или специальных тумбах.

Порядок пользования первичными средствами пожаротушения.

При использовании огнетушителя марки ОУ:

- направить раструб, удерживая за рукоятку, на очаг горения, выдернуть чеку, открыть запорно-пусковое устройство, направить поток огнетушащего вещества на очаг горения;
- соблюдать меры безопасности (не брать за раструб голыми руками, т.к. его температура на выходе составляет минус 60-70 градусов);

Огнетушитель не переворачивать, держать вертикально.

Огнетушители порошковые (ОП) предназначены для ликвидации горения твердых, жидких и газообразных веществ, а также пожаров на электроустановках по напряжением до 1 кВ.

Приведение в действие ОП:

- выдернуть чеку, нажать на верхний рычаг, направить шланг на пламя, тушить возгорание не менее чем с 3 м;
- при использовании огнетушителя необходимо его встряхивать;
- рабочее положение огнетушителя вертикальное (не переворачивать).

8. Действия должностных лиц при пожаре

8.1. Лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в общежитии является заведующий общежитием.

Обязанности ответственного за противопожарное состояние общежития:

- следить за соблюдением проживающими и работниками требований пожарной безопасности на объекте;
- не допускать курение в помещениях общежития;
- следить за сохранностью и исправностью закреплённых первичных средств пожаротушения;

8.2. Сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства общежития осуществляет дежурный вахтёр общежития;

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону «01», «101» или «112» (при этом назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также свою фамилию);
- информировать администрацию общежития;

8.3. Организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим осуществляют старшие по этажам общежития.

Ориентируясь по знакам направления движения и планам эвакуации покинуть здание общежития и отойти на безопасное расстояние для сверки списочного состава эвакуированных.

При неполном составе эвакуированных проживающих сообщить руководителю тушения пожара для принятия мер по поиску и спасению.

8.4. Проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре) производит вахтёр.

При ложном срабатывании автоматической пожарной сигнализации вахтёр немедленно сообщает об этом в службу «01».

8.5. Встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара осуществляет дежурный вахтёр или заведующий общежитием.

8.6. При прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о

количестве эвакуированных и сообщении других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара осуществляет заведующий общежитием.

9. Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим

Помощь при ожогах.

При лёгком и среднем ожоге первой или второй степени (покраснение кожи, появление пузырей) пострадавшему нужно оказать первую помощь:

Степень ожога	Нужно	Нельзя
Первая	Холод и сухая чистая повязка	Прикладывание масла, мазей, бальзамов
Вторая	Поместить обожжённый участок в холодную воду. Накрыть стерильной салфеткой	Прокалывать волдыри, удалять отслаивающуюся ткань. Применять антисептики и спреи.
Третья/ четвёртая	Срочная медицинская помощь. Накрыть ожог сухой стерильной тканью. Следить за дыханием пострадавшего.	Прибегать к домашним средствам. Удалять обугленные ткани, приставшие к ране. Прикладывать лёд. Давать пострадавшему лекарства.

Помощь при отравлении угарным газом

В случае отравления окисью углерода человек чувствует сильную головную боль, головокружение, тошноту, шум в ушах, слезотечение. При тяжёлой форме отравления симптомы могут развиваться вплоть до потери сознания, судорог, остановки сердца и дыхания.

	1	2	3
Лёгкое отравление	Открыть окна и двери, вынести пострадавшего на свежий воздух	Напоить тёплым чаем или кофе, дать понюхать нашатырный спирт	Тепло укутать, обеспечить покой

Тяжёлое отравление	Если вынести на воздух невозможно надеть изолирующий или фильтрующий противогаз	Провести реанимационные мероприятия: искусственную вентиляцию лёгких и закрытый массаж сердца	Вызвать врача
---------------------------	---	---	---------------